



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
СРЕДНЕУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2026

№ 336-ПА

г. Среднеуральск

**О внесении изменений в постановление Администрации муниципального округа Среднеуральск Свердловской области от 03.03.2025 № 368-ПА «Об утверждении Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «Управление по обеспечению общественной безопасности» муниципального округа Среднеуральск Свердловской области»**

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 2 апреля 2026 года № 200-ПП «О внесении изменений в Типовое положение о единой дежурно-диспетчерской службе в Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области», Администрация муниципального округа Среднеуральск Свердловской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Администрации муниципального округа Среднеуральск Свердловской области от 03.03.2025 № 368-ПА «Об утверждении Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «Управление по обеспечению общественной безопасности» муниципального округа Среднеуральск Свердловской области» следующие изменения:

1.1. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального округа Среднеуральск Свердловской области И.А. Кутепова.»;

1.2. пункт 49 Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «Управление по обеспечению общественной безопасности» муниципального округа Среднеуральск Свердловской области изложить в следующей редакции:

«49. Функционирование ЕДДС при подготовке к ведению и ведении ГО осуществляется в соответствии с планом приведения в готовность ГО и планом

Бланк № 0023247

ГО и защиты населения муниципального образования, инструкциями дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС по действиям в условиях особого периода.»;

1.3. Требования к электроснабжению ЕДДС (приложение № 2 к Положению о Единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «Управление по обеспечению общественной безопасности» муниципального округа Среднеуральск Свердловской области») изложить в следующей редакции:

**«Требования к электроснабжению ЕДДС**

22. Электроснабжение технических средств ЕДДС должно осуществляться от единой энергетической системы России в соответствии с категорией электроснабжения:

первой категории особой группы - для ЕДДС, относящихся к I категории;

первой категории - для ЕДДС, относящихся к II—IV категориям.

Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания, перерыв электроснабжения которых при нарушении электроснабжения от одного из источников электропитания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления электропитания.

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения, предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания), аккумуляторные батареи, бензиновые или дизель-генераторные установки, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

23. Для обеспечения бесперебойной работы ЕДДС, относящихся к V категории, электроприемники должны обеспечиваться электроэнергией от основного источника электропитания и резервного независимого источника электропитания. В качестве резервного независимого источника электропитания могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения, предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания), аккумуляторные батареи, бензиновые или дизель-генераторные установки с устройством автоматического включения резервного независимого источника электропитания, и перерыв электроснабжения при нарушении основного источника электропитания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления электропитания».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального округа Среднеуральск Свердловской области И.А. Кутепова.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести Среднеуральска» и разместить на официальном сайте муниципального округа Среднеуральск Свердловской области.

Глава муниципального округа  
Среднеуральск Свердловской области



А.В. Стасёнок